ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„Арх. ЙОРДАН МИЛАНОВ"
гр.Перник 2303; кв."Мошино" 0878472144 e-mail: info-1403234@edu.mon.bg

УТВЪРЖДАВАМ: .....
(подпис и печат)
ДИРЕКТОР: .....
(Цветелина Борисова)

П Л А Н

за евакуация на работещите и пребиваващите на обекта лица при пожар или авария

в обект: ПГТС „Арх. Йордан Миланов"

на основание чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Целта на настоящия план е предварително да се създаде организация за извършване на успешна и безпрепятствена евакуация на хората при пожар, без допускане на паника, пострадали и жертви.

С плана за евакуация следва да се запознаят всички учители, ученици, служители, работници и временно пребиваващи в обекта.

I. Категоризация на обитателите в обекта:
Обитателите в обекта попадат в Категория „А1", съгласно критериите, посочени в приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, а именно: обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават.

II. Клас по функционална пожарна опасност на обекта:
Обектът се класифицира от клас на функционална пожарна опасност Ф 4, подклас Ф 4.1.

III. Последователност на извършване на действията при осъществяване на евакуация от обекта:

№ по ред	Наименование на действията	Ред и последователност на действията	Отговорник/ длъжност на изпълнителя	Подпис
1.	Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар	Първият открил пожара уведомява: тел.112, ръководителя на обекта и пребиваващите в сградата за възникнал пожар.	Първият открил пожара/ отговорник по ПБ инж. Румяна Ананиева	
2.	Организиране на евакуацията	Отговорникът по ПБ организира незабавна евакуация. Уверява, че всички пребиваващи са напуснали обекта, за което докладва на органите за ПБЗН.	Отговорник по ПБ инж. Румяна Ананиева	
3.	Евакуация – последователност	Отговорникът по ПБ започва незабавна евакуация: - съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът; - помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения; - помещения и зони, разположени на по-ниски етажи.	Отговорник по ПБ инж. Румяна Ананиева	
	Евакуация при особени обстоятелства:			
4.	- при силно задимена обстановка	- евакуиращите се движат възможно най-ниско до пода; - на дихателните пътища се поставя мокра кърпа или друг текстилен материал; - следват се евакуационните знаци.	Отговорник по ПБ инж. Румяна Ананиева	
	- през зимата (да се организира пункт за настаняване на евакуираните)	Пребиваващите се евакуират на безопасно място пред обекта. При условие, че има пострадали, на пребиваващи им се оказва долекарска помощ до пристигане на медицинските екипи.	Отговорник по ПБ инж. Румяна Ананиева	
	- при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ	Незабавно да се предприемат мероприятия за почистване и се уведомят органите за ПБЗН.	Отговорник по ПБ инж. Румяна Ананиева	
5.	Пожарогасене – действия за гасене на пожара	При възникване на пожар в начален стадий без да се поемат излишни рискове пожарът може да бъде погасен с наличните пожаротехнически средства и пожарни кранове. Предприемането на пожарогасителни действия да се извършва само от лица, преминали инструктаж.	Служители от обекта, преминали инструктаж/ отговорника по ПБ инж. Румяна Ананиева	
6.	Спасяване или защита на имущество	При обявяване на евакуация се взимат само най-ценните вещи, след започване на евакуацията е забранено връщането в сградата, до получаване на разрешение за това от органите за ПБЗН.	Служители/ отговорник по ПБ инж. Румяна Ананиева	

Посрещане на служителите от органите за ПБЗН	Отговорникът по ПБ дава информация на пристигналите екипи за мястото на възникване на пожара и дали има застрашени хора в сградата.	Отговорник по ПБ инж. Румяна Ананиева	
ткo описание на недопустимите за използване ищрьти и неправилните действия при евакуация			
юверяващи лица от персонала за пешно проведена евакуация – дали ички от определения им район омещение, отдел, цех, етаж и др.) са го пуснали	По време и след извършване на евакуацията се проверява дали всички присъстващи са напуснали помещението.		

Забележки:

1. В зависимост от спецификата на обекта, в таблицата може да бъде включена допълнителна информация по отношение на мерките за осигуряване на ПБ, използване на системите за подпомагане на евакуацията, отговорности и др.

2. Задълженията на всички от персонала на обекта се разпределят така, че да се осигурят едновременно действията им, без да има противоречие в тях.

I. Описателна част:

За сграда от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1:

Численост на персонала – 46 учители, 14 административен и помощен персонал, 509 ученика

Конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства:

1. Персоналът започва незабавна евакуация на присъстващите в обекта, съгласно схемата за евакуация.
2. Изключва се електрическото захранване от главното ел. табло.
3. При необходимост спиране подаването на пропан - бутан чрез спирателен кран.
4. С наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, без да се предприема излишен риск, се пристъпва към погасяване на пожара.
5. При невъзможност за гасене, се изчакват органите за ПБЗН.

Максимална численост на посетителите - 569

ПРЕДЛАГА: .....

(инж. Румяна Ананиева, ЗД УПД)